TIPO DI CONDOTTA	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10	DN 250 PEad PN10
PORTATA (l/s) [P.MAX (l/s)]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]	31.94 [90.00]
VELOCITA' (m/s) [V. MAX (m/s)]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]	0.84 [2.37]
CADENTE J(m/Km) [J QMAX (m/Km)]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]	3.05 [24.23]
SCABREZZA BAZIN E (m^1/2)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
VIA	Viale dei Giardini					

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

Conglomerato bituminoso | Tratto su terreno agrario | Strada sterrata | Tratto su terreno agrario | Pavimentazione stradale in cls

Adduttore P.Muscello - Lo Presti San Leone

Tav. 3/3



Sovrastruttura stradale

Sovrastruttura stradale

Q.S.=51.25 m.s.m.

SERBATOIO S.LEONE
Q.F.=47.90 m.s.m.

Serbatoio Lo Presti - San Leone

SCALA QUOTE 1:200

SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 30.00

| | | | | | |