ALLACCI TIPO SU COLLETTRICE DI DISTRIBUZIONE

Collettrice di distribuzione allacciata su condotta principale:

Tubazione PEad Ø 63
Lunghezza massima 80 m - N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 24
Lunghezza massima 160 m - N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 12



Collettrice di distribuzione allacciata su condotta di distribuzione:

Tubazione PEad Ø 63
Lunghezza massima 60 m per lato
N° massimo allacci distribuiti lungo il percorso: 12 per lato





PARTICOLARE DERIVAZIONE ALLACCI PRIVATI



ALLACCI TIPO CON UTILIZZO COLLETTORI IN POZZETTO



PARTICOLARE SCHEMA TIPO COLONNA CONTATORI
(non previsto in progetto)



SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "A" *(non previsto in progetto)*



SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "B" *(non previsto in progetto)*



SCHEMA PUNTO DI CONSEGNA TIPO "C" *(non previsto in progetto)*



PARTICOLARE SCHEMA IMPIANTO CONTATORE SINGOLO
(non previsto in progetto)

SCHEMI PLANIMETRICI ALLACCI TIPO



REGIONE SICILIANA
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Subentro a Girgenti Acque SpA

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°	TITOLO ELABORATO
17.6	Particolari costruttivi Allacci tipologici utenze private

Nome file: 17.6_Allacci utenze private.dwg — Scala:

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H13001400006

Delta Ingegneria s.r.l.
COSTITUENTE TECNICO
Ing. Giuseppe Cimino
Ing. Davide Giacquinto

Ing. Giuseppe Cimino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 5475
Ing. Davide Giacquinto
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 5476
Ing. Alfonso Cimino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 5477
Ing. Salvatore Cimino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 5478
Ing. Gaetano Cimino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo n. 5479

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICA	CONTROLLO	APPROVATO