PARTICOLARE POZZETTO DI SCARICO RETE INTERNA

CARPENTERIA FONDAZIONE - R=1:25



CARPENTERIA COPERTURA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



PIANTA ARMATURA SOLETTA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



SEZIONE B-B - R=1:25



PIANTA ARMATURA BASE - R=1:25



SEZIONE A'-A' - R=1:25





PARTICOLARE POZZETTO DI SFIATO

CARPENTERIA FONDAZIONE - R=1:25



CARPENTERIA COPERTURA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



PIANTA ARMATURA SOLETTA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



SEZIONE B-B - R=1:25



PARTICOLARE POZZETTO DI SCARICO

CARPENTERIA FONDAZIONE - R=1:25



CARPENTERIA COPERTURA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



PIANTA ARMATURA SOLETTA - R=1:25



SEZIONE A-A - R=1:25



SEZIONE B-B - R=1:25



CONGLOMERATO CEMENTIZIO

ELEMENTO STRUTTURALE	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE DI RESISTENZA Rck ----	CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI 11104	CoPRIFERRO MINIMO mm
MAGRONE	-	15	-	-
FONDAZIONE BASE	S3	30	XC2	3,5
ELEVAZIONE PARETI	S3	30	XC2	3,5
SOLETTA	S3	30	XC2	3,5

ARMATURE PER C.A.

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- FeB44K SALDABILE PER ø ≤ 26 mm.
- fy/fyk ≥ 1.35; (ftf/fy) medio ≤ 1.13 (vedi decreto D. M. Gen. 1996)

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Subentro a Girgenti Acque SpA

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N° 21.2.3

TITOLO ELABORATO: Pozzetti di sfiato e scarico

Nome file: 21.2.3 carpenteria pozzetti di sfiato e scarico.dwg — Scala:

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H11000140004

DITTA ESECUTRICE: Delta Ingegneria s.r.l. — DIRETTORE TECNICO: Ing. Marcello Cianfa, Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Cianfa, Ing. Marcello Cianfa, Ing. Alfonso Cianfa, Ing. Benedetto Cianfa, Ing. Nicola D'Alessandro, Ing. Marcello Cianfa, Ing. Gianluca Cianfa

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO